

Số: 5754 /QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 09 tháng 12 năm 2019

### QUYẾT ĐỊNH

#### Về việc phê duyệt phương án cấm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện Chi Khê

#### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa;

Căn cứ báo cáo kết quả thẩm định số 6770/BC-STNMT.NBHD ngày 27/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phương án cấm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện Chi Khê;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6766/STNMT-NBHD ngày 27/11/2019 về việc đề nghị phê duyệt phương án cấm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện Chi Khê,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Phê duyệt phương án cấm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện Chi Khê tại xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An do Công ty Cổ phần thủy điện Chi Khê làm chủ đầu tư, với nội dung sau:

1. Thông số cơ bản của đập: Đập chính thủy điện Chi Khê có cao trình đỉnh đập là 46m, chiều rộng đỉnh đập là 03m, chiều dài theo đỉnh đập là 28m.

2. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất quanh hồ chứa:

- Đập thủy điện nhà máy thủy điện Chi Khê với chiều dài đập theo đỉnh là 28m, chiều cao 26 m. Khu vực thiết kế cấm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện Chi Khê có độ dốc vừa phải. Hệ thống giao thông đi lại trong khu vực đo đạc cấm mốc là đường giao thông được xây trong dự án nhà máy Thủy điện Chi Khê và đường Quốc lộ 7.

- Trong phạm vi vùng phụ cận đập 50 m không còn tồn tại đất canh tác, nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ hồ chứa, hiện trạng vùng cấm mốc về phía đập vai phải gần đường QL7, đập vai trái gần rừng sản xuất.

3. Thiết kế vị trí các mốc, khoảng cách giữa các mốc:





- Vị trí các mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập được thiết kế trên sơ đồ mặt bằng cơ bản phù hợp với cao trình đỉnh đập là 46 m; xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện Chi Khê phải đảm bảo cách chân đập trở ra 50m theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ. Đường ranh giới được thể hiện trên Bản vẽ bằng màu đỏ, tô đậm.

- Thiết kế vị trí mốc lưới không chế tọa độ phục vụ công tác cắm mốc tại hiện trường, lưới đường chuyên cấp 2 được phân bố đều trong khu vực. Tổng số mốc được thiết kế là 6 mốc, được ký hiệu từ BV - 1 đến BV - 06.

*(Có sơ đồ thiết kế các mốc kèm theo).*

4. Tổ chức thực hiện, trang thiết bị kỹ thuật, vật tư, máy móc: Bố trí nhân lực, trang thiết bị vật tư, máy móc kỹ thuật đáp ứng để hoàn thành công việc thi công cắm mốc, lập hồ sơ mốc ranh giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện Chi Khê.

5. Phương án thi công cắm mốc, lập hồ sơ mốc ranh giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện Chi Khê: Đáp ứng tình hình đặc điểm, công nghệ hiện có để thực hiện đảm bảo theo quy định hiện hành.

6. Tiến độ thực hiện hoàn thành việc cắm mốc, lập hồ sơ ranh giới bảo vệ nguồn nước hồ chứa, kinh phí thực hiện: Kế hoạch, thời gian để thực hiện việc cắm mốc, lập hồ sơ mốc ranh giới xác định phạm vi bảo vệ đập mà phương án xây dựng đảm bảo để hoàn thành bàn giao sản phẩm cho chủ đầu tư đúng tiến độ. Sản phẩm hoàn thành phải được kiểm tra nghiệm thu chất lượng, khối lượng đạt yêu cầu và bàn giao đầy đủ cho chủ đầu tư theo quy định.

7. Kinh phí thực hiện do Công ty cổ phần thủy điện Chi Khê chi trả.

*(Có phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện Chi Khê đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định đính kèm)*

**Điều 2.** Tổ chức cắm mốc chỉ giới và quản lý mốc chỉ giới

1. Ngay sau khi phương án cắm mốc chỉ giới được phê duyệt, Công ty Cổ phần thủy điện Chi Khê có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với UBND huyện Con Cuông, UBND xã Chi Khê để tổ chức cắm mốc chỉ giới theo phương án được duyệt.

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc cắm mốc, Công ty Cổ phần thủy điện Chi Khê có trách nhiệm bàn giao mốc giới cho UBND huyện Con Cuông, UBND xã Chi Khê quản lý;

3. Trường hợp mốc chỉ giới bị mất hoặc hư hỏng, UBND xã Chi Khê phải thông báo cho Công ty cổ phần thủy điện Chi Khê biết để thay thế.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Con Cuông, Chủ tịch UBND xã Chi Khê, Giám đốc Công ty



Cổ phần thủy điện Chi Khê và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT CNUBND tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CN (Tú).



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Ngọc Hoa**



